



## CADRO DE PRESCRIPCIÓNS TÉCNICAS:

1º) Retirar material antigo da instalación existente, cumpríndose co material retirado a lexislación vixente en materia de residuos.

2º) Instalación segundo o código técnico da construción e o RBT, Regulamento de Baixa Tensión da iluminación adecuada a exposición de pinturas e esculturas nunha das salas multiusos do **Coliseo Noela de Noia**, consistente en:

24 Proxectores de carril para museos coas seguintes características:

- Transformador electrónico de seguridade
- Proxector xiratorio en 365º
- Corpo en aluminio de inxección
- Reflector de aluminio especular anodinado
- Axuste exacto da lámpara mediante aro frontal
- Filtro de bloqueo para cadros e todo tipo de pinturas

24 Lámpadas Tipo QT – 12 90 W./12V. GY – 6,35

4 Tomas de c/ inicial trifásicos

4 Unións para carril trifásicos

4 Embelecedores T/C trifásicos

Man de obra necesaria para o desmontaxe da iluminación antiga e posterior montaxe da nova.

3º) Procederáse a limpeza de todo o ensuciado durante a obra e reposición dos elementos danados durante a execución, especialmente no tema de pintado das zonas deterioradas debidos á presente intervención

En Noia a 22 de Xullo de 2009.

O arquitecto técnico municipal.  
Torcuato Gómez Gómez



Aprobado por.....

R. A. 1836

En acordo de data: 30 JUN. 2009

D/A Secretarib/a.

Asda. Ana R. Ares Alveira